

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Certificado No./Certificate No.: 4943193.05COC

Número de informe/Report No.: 4929509.55

Fecha de la última revisión/Last revision date: 2025-08-22

Fecha de emisión Inicial/Initial issue date: 2025-08-22

Fecha de caducidad/Expiry date: 2028-08-22

Fecha de próxima vigilancia /Next surveillance date: 2026-08-22

Este certificado de conformidad se basa en los resultados de una muestra del producto mencionado a continuación y es para verificar que la muestra evaluada cumplió con los requisitos mencionados a continuación, pero esto no implica la evaluación de otros productos con el mismo diseño que los evaluados. Además, esto no permite el uso de ninguna marca de conformidad de DEKRA.

This certificate of conformity is based on the results of a sample of the below-mentioned product and is to verify that the evaluated sample had complied with the below-mentioned requirements, but this does not imply assessment of other products with same design to the evaluated item. In addition, this does not permit the use of any conformity marks of DEKRA.

Producto/Product: Acondicionador de aire tipo Inverter / Split type Inverter air Conditioner

Marca /Trademark: Adina

Identificación del producto evaluado/ Identification of the product evaluated:

Tipo/ Type: ONI-C-3618W (indoor: ONI-C-3618W-I, outdoor: ONI-C-3618W-E),
VENTO-C-3618 (indoor: VENTO-C-3618-I, outdoor: VENTO-C-3618-E)

No. de serie /Serial number: Indoor: G30114204533716210080129; Outdoor: G36114203733717210080129

Capacidad/Capacity: 10551 W (36000 BTU/h)

El ahorro de energía/ Energy Saving: 20.0%

Procedimiento de pruebas/ RTCA 23.01.78:20

Test procedure:

Norma aplicada / NOM-026-ENER-2015

Applied Standard:

Observación / Remarks:

Este certificado está sujeto al esquema 5 de ISO/IEC 17067: 2013. / This certificate is subjected to scheme 5 of ISO/IEC 17067: 2013.

DEKRA Testing, Inspection & Certification Ltda.



Marcos Zevzikovas

DEKRA Testing, Inspection & Certification Director

© Integral publication of this certificate and adjoining reports is allowed

Nelson Coelho

Certification Manager

DEKRA Testing, Inspection & Certification Ltda

Rodovia Dom Pedro I, S/N - km 87 - Unidade 20 - Edifício da Vinci - Ponte Alta - Atibaia - SP - Brasil
CEP 12.952-821 comercial.ptc@dekra.com - <https://www.dekra.com.br/pt/certificacao-de-produto/>



CERTIFICATE OF CONFORMITY _ EE LATAM 3Y V. 2

Page 1- 2

ANEXO AL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD
ANNEX TO CERTIFICATE OF CONFORMITY

Historial De Certificación/Certification History:

Fecha/Date	Contenido/Content	Certificado No./Certificate No.
2025-08-22	Initial issuance	4943193.05COC

AHORRO DE ENERGÍA / ENERGY SAVING:

REEE de este equipo /Current REEE data for the equipment (Wt/We) (BTU/hW)	REEE de este equipo Etiquetado en la etiqueta /Current REEE data for the equipment indicated on the label (Wt/We) (BTU/hW)	REEE establecido en la Norma / REEE given by the standard / Regulation (Wt/We) (BTU/hW)
5.10/17	5.27/18	4.39/15

Potencia eléctrica / Power rating (W)	Ahorro de energía indicado en la etiqueta de consumo de energía / Indicated energy saving in the energy consumption's label [%]	Ahorro de energía / Energy saving [%]
3760	20.0	16.2

FOTO DE ETIQUETA / PHOTO OF LABEL:

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)
Determinada como se establece en el RTCA 23.01.78:20
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER

Marca: ADINA	Tipo: Minisplit-inverter
Unidad evaporadora: ONI-C-3618W-I	Capacidad de enfriamiento: 10551 W(36000BTU/h)
Unidad condensadora: ONI-C-3618W-E	Potencia Eléctrica: 3760 W

Compare el consumo de energía de este equipo con otros del mismo tipo antes de comprar

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)

REEE establecido en este RTCA:	(Wt/We)	4,39
	(BTU/hW)	(15)
REEE de este equipo:	(Wt/We)	5,27
	(BTU/hW)	(18)

Ahorro de Energía de este Equipo

20,0%

Menor ahorro Mayor ahorro

IMPORTANTE
El ahorro de energía real dependerá de los usos y hábitos del usuario, así como de la localización del equipo.
La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)
Determinada como se establece en el RTCA 23.01.78:20
ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO INVERTER

Marca: ADINA	Tipo: Minisplit-inverter
Unidad evaporadora: VENTO-C-3618-I	Capacidad de enfriamiento: 10551 W(36000BTU/h)
Unidad condensadora: VENTO-C-3618-E	Potencia Eléctrica: 3760 W

Compare el consumo de energía de este equipo con otros del mismo tipo antes de comprar

Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)

REEE establecido en este RTCA:	(Wt/We)	4,39
	(BTU/hW)	(15)
REEE de este equipo:	(Wt/We)	5,27
	(BTU/hW)	(18)

Ahorro de Energía de este Equipo

20,0%

Menor ahorro Mayor ahorro

IMPORTANTE
El ahorro de energía real dependerá de los usos y hábitos del usuario, así como de la localización del equipo.
La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor final.